

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 05 月 22 日

星期: 一

工程名称: 公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 阴小雨
气温: 8℃-17℃

监 理 工 作 情 况

下午 15:00 时—17:00 时在 330KV 升压站 2# 主变变压器油取样, 及主变附件开箱。现场联系厂方同意取样
恒达赵文博, 运维袁克明。监理韩。拆除封条
送检: 绕组温度计 1 个, 温度计 2 个, 开关柜电器 3 个
气体继电器 1 个及 2# 主变变压器油取样 10 升

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P2: 电气房内墙批腻子, 库房绑扎腰梁钢筋, 支护模板, 综合楼内墙批腻子, 库房焊接接地
P3: 综合楼、门卫盖瓦, 屋内墙批腻子, 外墙喷洗
外线: 紧固螺栓。
330KV: 母线焊接 100 槽钢, 2# 主变取样及开箱

其 它 事 项

本日现场监理人员

总监理工程师: 梅波

记录人

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建