

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 25 日

星期: 四

工程名称: 公布井光伏园区升压站建设工程.

天气: 晴
气温: 22℃

监
理
工
作
情
况

巡视 P2、P3、110kV 外线 330kV 升压站.

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P2: 门卫、围墙砌墙、综合楼二层布置照明线路.

P3: 综合楼外墙喷漆、库房批腻子.

330kV 升压站上午, 更换 200/130 型号的管母线 6063
至 179/159 型号的耐管 6063 至 115/101 型号的耐管 6063.
至 130/116 型号的管母线 6063. 型号为 115-101. 至 179-159 的
管母线进线, 蓄电池进场.

其
它
事
项

本日现场监理人员

韩火明

记录人:

胡斌

总监理工程师: 梅波