

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 4 日

星期: 日

工程名称: 公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 阴转雨

气温: 9℃ - 11℃

监 理 工 作 情 况	1. P2: 泵站用主变油池浇筑及综合楼(消防泵房)浇筑 2. P3 发巡视发现消防(P2Φ100)管道深度不符合要求 邵传金国. 项目部王望武及监理) 现场联系施工单位整改 3. 330KV. 路面浇筑. 及消防系统试压(保压(稳压24 符合要求 4. 330KV 蓄电池开箱
----------------------------	---

施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		P2: 综合楼内墙批腻子. 车库. 门卫砌墙. 泵房 浇筑. 事故油池浇筑 P3: 平整办公区场平. 综合楼内装修. 330KV. 母线焊接. 软母线制作. 桥架安装. 焊接 爬梯. 管道试压完成.

其 它 事 项	P2 拆除车库西边一间. (建设单位要求)
------------------	------------------------------

本日现场监理人员	胡斌. 王峰.
记录人:	韩仁忠
总监理工程师:	梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建