

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 06 月 07 日

工程名称: 公布井刘伏因区市政建设工程

天气: 晴
气温: 13℃ — 21℃

监
理
工
作
情
况

P2: 开挖电气楼至综合楼电缆沟, 下午17时浇筑围墙及电缆沟垫层.

下午在P3联系消防施工队马上整改管沟深度实测10.9m不符合要求

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P2: 综合楼内铺地砖前期准备工作, 屋内材料子, 化粪池支模, 屋外散线开挖电缆沟.

P3: 场区平整(整理区), 综合楼内卫生间贴磁, 电气房内焊接安装二次配电位接地排.

330KV: 330KV区控制线, 室外预制焊接管母, 主控

其
它
事
项

楼底层安装梁桥, 浇筑场区道路, 主控楼外墙装修, 室内铺砖, 中六氟化硫断路器厂家接二次线路, 蓄电池厂家连接线路等

本日现场监理人员

胡斌 王峰

总监理工程师: 梅波

记录人:

李永明

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建