

监 理 日 记 ()

期: 2017 年 6 月 14 日

期: 三
程名称: 公在井光状因区升压站建设

天气: 晴转阴
气温: 18℃-30℃

监
理
工
作
情
况

P₂ ~~条~~ 13时 10000kVA 主变就位. (项目经理王望武
汪维袁气鹏 监理认.

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P₂. 综合楼室内铺砖. 电气楼屋面做防水. 门卫

支模

P₃. 管理区道路浇筑 综合楼室内贴砖

330kV. 4号接告母. 主变安装附件及抽真空. HGIS

开关厂求接汇流柜控制线等等

其
它
事
项

本日现场监理人员

王望武 胡斌

记录人: 韩L. 以

总监理工程师: 梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建