

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 06 月 27 日

星期: 二

工程名称: 公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴
气温: 15℃ - 22℃

监 理 工 作 情 况	在监理会议室明确各升压站明确工程涉及未完工程、变更(擅自)等. 参加人员: 工程部张德建国. 项目经理王望武、预算员刘海琴. 监理: 马德祥及施工单位现场负责人 (- 2.1)	
施 工 情 况	承包单位	施 工 内 容 及 进 度
	亿泰	P ₂ 电气楼焊接盘柜槽钢. 综合楼铺地砖 围墙砌砖
	宏大	P ₃ . 安装排水管道及门窗
	恒达	330KV: 主控楼安装玻璃. 电缆沟焊接接地扁铁. 门卫建筑. 升压台施工. 道路埋
其 它 事 项	设路边石. 厂东接线. 紧固管母绝缘子 罗检等	
本日现场监理人员	胡斌. 王峰	
记录人: 韩公以	总监理工程师: 梅波	