

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 6 日

星期: 四

工程名称: 公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴
气温: 15℃ - 30℃

监 理 工 作 情 况	① 下午和运维袁克鹏到 P₃ 巡视, 再次要求 ^对整改综合楼内配电箱、电源开关、线路不合理之即整改。 ② P₂ 检查主变氨气压力表, 0.03 MP。		
施 工 情 况	承包单位	施 工 内 容 及 进 度	
	银泰	P₂ 综合楼内一层吊顶, 配电房盘柜槽钢完成	
	宏太 恒达	P₃ 门卫喷漆, 围墙砌砖, 室内喷漆, 330kV, 母线接、安装, 开挖、回填, 接线等	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王 铎, 韩公以	
记录人: 韩公以		总监理工程师: 梅波	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建