

日期: 2017 年 7 月 9 日 星期三

监 理 日 记 ()

工程名称: 公布井光伏电站升压建设工程

天气: 晴
气温: 26℃ - 36℃

监
理
工
作
情
况

巡视 P₂、P₃ 及 330kV 升压站

· 再次督促 P₃ 整改综合楼配电箱内导线截面、开关线路, 并要求通知监理到现场取证录像。

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P₂ 电气楼内焊栏杆、砌围墙、装修吊顶

宏太

P₃ 增设路边石、装灯具接线、砌围墙。

恒达电
银泰土

330kV: 三工位开关厂家及主变厂家接线及附件、制作导线及安装、电瓷区域制作母排、预制设备区电缆保护管、安装操作箱、综合楼西侧绿化区铺砖。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王峰、韩4.12

总监理工程师:

梅波



由 扫描全能王 扫描创建