

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 30 日

星期: 三

工程名称: 建湖县公桥村光伏电站工程

天气: 晴

气温: 22-17℃

监
理
工
作
情
况

1. 330kV电压互感器交接保护屏柜开箱。
2. 330kV西已电室内PT试验。
3. 110kV配电装置区厂家做开关特性试验。
4. 10kV配电做互感器特性试验。

~~下午去建湖县 330kV电压互感器(市场部小箱发)并取用~~

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰: P2. 综合楼屋+层批腻子及修补电缆沟 6人

恒达 P3. 室外安装设备槽钢 3人

恒达电 室外 调试, 试验接线, 综合楼二次接线。

银泰工 330kV 调试, 试验接线, 综合楼二次接线, 综合楼安装生活水箱4人, 外墙修补4人, 修补电缆沟4人。

其
它
事
项

南光: 110kV外线, 放线压接

本日现场监理人员

记录人: 潘4.2

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建