

监 理 日 志 (

) 阴转雨
天气: 晴
气温: 12-18℃

日期: 2017 年 8 月 29 日

星期: 二

工程名称: 定边县公共光伏电站工程

监
理
工
作
情
况

1. 330kV电压: 35kV PI 试验.
2. 下午各恒达施工单位开箱记录表及设备进场报验

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰.

P2: 无人能工.

铜

恒达

P3: 电气房内安装电缆支架及预制设备槽

恒达

330kV: 35kV配电房接线放线. 110kV 装置区原
调试. 主控楼内接线. 调试.

110kV 室外电缆沟修补找平.

其
它
事
项

110kV 外线: 紧固. 挂线

本日现场监理人员

记录人: 李永明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



由 扫描全能王 扫描创建