

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 1 日

星期: 五

工程名称: 定边县公共井光伏园区自压站建设工程

天气: 晴

气温: 12℃ - 24℃

监
理
工
作
情
况

1. P3 整改生活给水及主母线线构架倾斜
2. 电缆沟镀锌搭接扁铁 (P3)

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P2 T区平整回填, 安装排水系统

宏大
恒达

P3: 整改给水及构架倾斜, 电缆沟镀锌 5x5 搭接镀锌扁铁
330KV: 主控楼一层接线, 330KV 装置及端子箱接线, 配电房安装明敷接地

其
它
事
项

南充: 110KV 外线, 预制压接引流线
做

快递还仪, 品配, 万和顺印章

本日现场监理人员

王峰, 韩

记录人: 韩

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



由 扫描全能王 扫描创建