

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 14 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 13℃

工程名称: 宝应县公共充电桩10kV线路建设工程

监 理 工 作 情 况	电缆施工单位电焊机施工过程中, 外壳接地要规范.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 10kV 配电装置刀闸调试. 2. 10kV 配电装置刀闸装机柳 3. 电缆支架安装. 4. P3E 创漆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		薛大明 王峰
记录人: 王峰		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梅召

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建