

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 15 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 14.0

工程名称: 宝应县公共供水工程 110kV 变电站建设工程

监
理
工
作
情
况

P3 主变油今日 9:00 到场.

P3 主变 厂家到场.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

恒泰

宏大

恒达

1. 110kV 室外电缆刀闸调试
2. 110kV 室外配电装置装机构箱.
3. 全站电缆支架安装.
4. 110kV 室外配电装置机构支架焊接

其
它
事
项

本日现场监理人员 韩明 王峰

记录人: 王峰 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梅波

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建