

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 6 日

星期: 五

工程名称: 定边县分布式光伏发电110KV线路建设工程

天气: 晴
气温: 11℃

监 理 工 作 情 况	110KV室外配电装置构支架在斜, 已通知 施工单位整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	1. 110KV室外配电装置设备基础安装 2. 全站电缆沟支架安装	
本日现场监理人员 韩L. 2. 薛		
记录人: 2. 薛		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杨波

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建