监 理 日 记（ ）

日期：2017 年 3 月 21 日　　天气：晴
星期：二　　气温：2℃－7℃
工程名称：泗洪县公花井光伏园区110kV升压站建设工程

监理工作情况	1. P3、P4巡视及P3区升压站复测室外设备构架基础。 2. 330kV升压站复测110kV构架，支柱绝缘子基础，不合格的现场查改。（甲方项目经理、质检部长、技术员及公司工程部部长等参加） 3. 复测数据以查理交质检部。
施工情况	承包单位： 施工内容及进度： 1. P3区吊装构架立柱。 2. 110kV线吊装及组装 3. P4砼砌电气楼及电缆沟
其它事项	
本日现场监理人员	王璋。
总监理工程师	梅波
记录人	韩[illegible]

江苏省建设厅监制