

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西昌乡兴园水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018 年 6月30日 星期六	气候	阵雨	气温	19°-28°
监理人员动态: 检查、整理资料、查阅图纸			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态:					
施工进度情况	因天气下雨未施工。				
检查发现的问题	1. 经检查发现光伏11区内有组件浸泡在雨水里。				
处理措施、意见、结果	1. 已通知施工单位将组件进行了转移				
协调内容或其他					
记录人	刘炳均	总监签阅	卢洪彦		

