

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 5 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 9℃-23℃

工程名称: 肥城市肥城乡兴园寺20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场: 要求电气施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽, 高处作业系挂安全带。 协助施工人员试安装开关箱。	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙电力有限公司	施工内容及进度 1. 电气安装工程开始施工, 试安装开关箱。 2. 因支架上只有3个固定点, 无法完成4个固定点的开关箱。 3. 业主与总包正在沟通安装方案。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 李继君		总监 (总监代表):