

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 11 月 19 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 8℃ - 24℃

工程名称: 西昌市西溪乡头园寺20MWp光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 对电气敷设电缆作业进行巡视, 要求按照施工方案的施工工序, 安全措施敷设, 严禁损坏电缆线外皮。</p> <p>2. 同总包土建工程师对消防水池基础垫层标高进行复查, 同时对承台梁钢筋绑扎模板安装进行了验收, 要求在振捣过程中不准跑模, 振捣要均匀。</p> <p>3. 按照要求做好试块, 做到同条件养护。</p> <p>4. 安全巡视, 要求正确佩戴安全帽, 高处作业必须系好安全带。</p> |                                                                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br>四川锦龙电力有限公司                                                                                                                                                                                           | <p>施工内容及进度</p> <p>1. 敷设开关箱至箱变120电缆线, 作业人员50人。</p> <p>2. 综合楼安装模板, 钢筋制做, 消防水池安装模板, 作业人员12人。</p> <p>3. 截至今日120电缆线敷设4020米。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
| 本日现场监理人员                   | 李保忠 叶重庆 刘关和                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| 记录人: 李保忠                   | 总监 (总监代表): 李保忠                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |