

监 理 日 记 (20)

日期: 2016 年 12 月 19 日

星期: -

工程名称: 大港集团 383MW 屋顶分布式光伏电站项目

天气: 晴
气温: 17

日期:
星期:
工程名:

监
理
工
作
情
况

1. 巡查 13 号厂房屋顶组件安装三分之二, 明日全部安装完成, 发现部分导线没有绑扎或绑扎不牢固, 已督促整改
2. 巡查 17 号厂房逆变器以 630kV 铜变 1250 基础回填
3. 巡查 14 号厂房逆变器以 630kV 铜变 1250 基础回填, 逆变器房吊钩
4. 巡查 14 号厂房逆变器以 2x630kV 铜变 1250 基础回填, 逆变器房吊钩
5. 巡查 16 号厂房逆变器以 630kV 铜变 1250 基础回填, 逆变器房吊钩
6. 巡查 16 号厂房逆变器以 630kV 铜变 1250 基础回填, 逆变器房吊钩
7. 强调施工, 加强施工质量, 进一步加快施工进度

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

镇江华
佑新能
源

1. 水浪墩制做完成 600t, 16 号厂房逆变器安装完成, 1.6 号逆变器安装
2. 13.5 号, 17 号, 14 号, 10 号, 12 号厂房屋顶组件安装完成, 2.11.15.17.18.19
3. 2 号厂房逆变器以 2x630kV 铜变 1250kV 基础回填, 逆变器房吊钩
4. 1 号厂房逆变器以 2x630kV 铜变 1250 基础回填, 逆变器房吊钩
5. 14 号厂房逆变器以 2x630kV 铜变 1250kV 基础回填, 逆变器房吊钩

其
它
事
项

本日现场监理人员

胡春宇

记录人:

胡春宇

总监 (总监代表):

谢冬林

江苏省建设厅监制

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况