

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 2 月 26 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 3°C ~ 12°C

监 理 工 作 情 况

中德厂区 3 号厂房固定桥架施工中, 发现桥架没有固定到井架时指出, 要求施工方工作认真, 按图设计施工, 检查 1 号厂房焊补处问题, 施工方已经按照要求完成。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中德厂区 4 人施工, 2 号厂房开始搭梯架, 3 号厂房固定桥架。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵明华

总监 (总监代表):

戚平

记录人:

赵明华

江苏省建设厅监制