

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 3 月 10 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴转多云

气温: _____

监 理 工 作 情 况	1. 到中德厂区检查箱变基础浇筑施工情况。 2. 检查5号厂房桥架安装情况。 3. 发现5号厂房吊钩机在吊装设备过程中, 因重量超标, 已告知施工方必须立即停止吊装, 否则停工处理。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 中德1号厂房两组水泥基钢筋完成浇筑, 5号厂房吊钩机轨道板及桥架, 箱变基础浇筑已完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 敖明仁 总监(总监代表): 康平 记录人: 敖明仁		

江苏省建设厅监制