

监 理 日 记()

日期: 2017年4月17日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 19.2~26.2

监 理 工 作 情 况

1. 至 御牧厂区检查施工完成的项目.
2. 发现御牧厂区部分汇水管接地极不符合设计要求, 已要求施工方进行整改.
3. 检查发现御牧厂区桥梁未设防坠落.
4. 要求施工方对桥面整改的项目整改到位.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 中德御牧无施工人员进行施工.

其 它 事 项

本日现场监理人员

张明

记录人:

张明

总监 (总监代表): 戚平

江苏省建设厅监制