

监 理 日 记()

日期: 2017年 05月 15日

天气: 阴

星期: 四

气温: 20-30℃

工程名称: 安徽怀宁方家湖20MW渔光一体光伏项目

监 理 工 作 情 况

审查总包单位报审的管桩工程量清单, 第一项缺[字]出序单, 工程量无法确认, 第2个报审表. 复印件工程量清单字迹不清, 无法辨认. 无法审查, 退回该单位整改完善重新审查.

光伏组件进场验收, 外包装有损坏, 经收台经签字确认. 支架件已第一天安装, 要求尽快与T系河北港航联系进场. 光伏施工正常.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

特变电工

安装支架604, 累计完成6911, 完成率77.13%,
檩条安装18组, 累计完成11785组, 完成率65.73%,
组件安装14组, 累计完成855组, 完成率47.71%,
光伏电缆敷设15#24组, 累计1210组, 檩条
安装14#, 70%, 光伏组件接地线安装20组, 累计
632组.

其 它 事 项

项目收到国网怀宁供电公司并网工作票和并网确认
书.

本日现场监理人员

赵文强

王敬

记录人:

王敬

总监(总监代表): 赵文强