监 理 日 记( )

日期：2017年06月24日　　天气：小雨

星期：六　　气温：21-32℃

工程名称：安徽淮河方家陡滚水坝现代化改造工程

监理工作情况	审查施工单位报审的工程桩施工质量验收记录；检查混凝土浇制桩施工桩基报告；承载力、混凝土强度、接桩材质、接桩质量、灌入度、桩体质量检验、斜桩倾斜度检查、土的压缩后的、合格、有梁基基、垂直梁间、连梁间、停锤标准、符合设计要求、桩基放线引测线位移及桩顶偏差不小于20mm、单排桩小于10mm。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	特变电工	支架安装70个，累计完成7281个，总完成率89.92%，横梁安装10组，累计安装完成1381组，完成率70.92%，组件安装25组，累计完成1070组，完成率54.9%，15#汇流箱全部接线完毕，光伏组件接地安装11组，5#桥架安装22%
其它事项	钢结构制作9组，组件安装24组，13#桥架支架安装组件电缆连接，16#AC插头连接 人员情况：电气24人，支架安装队24人，~~支架~~开关站4人，管理人员4人，共计75人。	
本日现场监理人员		
记录人：张	总监（总监代表）：马	

江苏省建设厅监制