

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 23 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 27-35℃

工程名称: 新教于方永湖20mw渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查架线铁塔锈蚀、附件安装、电气桥架电
2. 验收监理资料、增加施工资料。
3. 升压站今日停电, 更换接地线, 隔离刀闸。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新强
特变

1. 架线铁塔锈蚀。
2. 附件安装。
3. 电气桥架 4 组, 11 组。
4. 新道板 11 根完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵安

记录人: 赵安

总监 (总监代表):

赵安

江苏省建设厅监制