

监 理 日 记()

日期: 2007 年 8 月 4 日

天气: 晴转阴

星期: 五

气温: 28-33℃

工程名称: 苏中地区农村电网改造工程 渔光一体光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 检查支条安装、组件、汇流箱安装及光伏组件
接地安装、防雷接地组件接地安装时连接处是否
符合规范要求, 现场已整改。

2. 审核批复设计资料

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新
裕
特
变

1. 支条安装60个, 防雷接地10处, 共计165处, 完成
率92.5%
2. 组件安装14处, 共计158处, 完成率88.56%
3. 汇流箱接地平台
4. 光伏组件接地安装15处。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵强

记录人:

赵强

总监(总监代表):

赵强

江苏省建设厅监制