

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 2 月 12 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 1-8

工程名称: 徐州市华联房地产开发有限公司江北新区项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 我方监理人员同业主代表对T区外低压外线井进行复查<br>发现个别检查井外漏尺寸较大, 检查井内有杂物, 已<br>口头通知施工单位限期整改, 以避免检查井内堵塞<br>情况。<br>2. A区井楼屋面光伏汇流箱安装, B区屋面电缆桥架及光伏<br>支架个别钻孔清理不到位, 已口头通知施工单位整改。<br>3. 我方监理在施工现场巡视, 发现屋面个别光伏组件支架不固定<br>不规范要求, 光伏组件支架在路边摆放, 已口头通知施<br>工单位要求限期整改。 |                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承 包 单 位<br><br>朱和盛电气                                                                                                                                                                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度<br>1. A区井楼屋面光伏汇流箱安装, B区屋面电缆桥架<br>支架及光伏支架。<br>2. T区外低压电缆沟开挖, 植查井建设。<br>3. AB区屋面檩条安装。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| 本日现场监理人员: 朱和盛, 王亮          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| 记录人: 王亮                    |                                                                                                                                                                                                                                         | 总监 (总监代表): 朱和盛                                                                                    |