

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 26 日

星期: 星期六

工程名称: 响水镇污水处理厂污水处理站

天气: 晴

气温: 4-15°

监 理 工 作 情 况	现场监理人员对场区高压电缆敷设、A区电缆桥架加工制作进行了巡视检查:发现电缆敷设对个别检查井造成损坏,口头通知施工单位立即整改	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏南电电气有限公司	① 场区高压电缆敷设 ② A区电缆桥架加工完成且个层限:
其 它 事 项		
本日现场监理人员	/ 李军 王军	
记录人:	李军	总监(总监代表): 王军