

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2011年5月29日

星期: 星期三

工程名称: 临淮新城安置房工程

天气: 晴

气温: 2-15

监 理 工 作 情 况

现场监理工程师及各专项工程进行了巡视检查,发现屋面
钢筋、木托架等未按图施工,未及时清理,造成安全隐患
引起火灾,口头通知施工单位及时清理。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏华建建设工程有限公司

- ① A6-A8-A11号楼屋面防水工程完成80%
- ② A6-A8-A11号楼屋面防水工程完成80%
- ③ A6-A8-A11号楼屋面防水工程完成80%
- ④ A6-A8-A11号楼屋面防水工程完成80%

其 它 事 项

本日现场监理人员

朱亮 王勇

记录人:

王勇

总监(总监代表):

朱亮

江苏省建设厅监制