

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 20 日

星期: 星期四

天气: 晴

气温: 3-17°

工程名称: 南京江北新区核心区B01地块项目

监 理 工 作 情 况

现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视检查及隐蔽验收。发现电缆沟开挖深度个别位置未能满足设计及相关规范要求。口头通知施工单位立即整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南京江北新区核心区B01地块项目

- ① A6-A8-A12号楼屋面异形电缆桥架安装完成。
- ② A1号楼主楼配电柜安装完成。
- ③ B8号楼屋面 ϕ^2 线放线。
- ④ A5-A7号楼屋面光伏组件、直流汇流电缆敷设完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

朱晓 王强

记录人: 李伟

总监 (总监代表): 朱晓