

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 2 日

星期: 星期五

天气: 晴

气温: 8-22°

工程名称: 山东临沂华东铝业8.2兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视检查;发现施工现场电缆桥架、电缆成品保护不到位,以免过往车辆损坏。要求施工单位尽快落实到位,现场施工单位已落实到位。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. A区垂直桥架安装 ~~完成~~
2. A8号楼小预制块安装完成。
3. B8、B9号楼异形桥架安装 ~~完成~~
4. A5号楼主网接地安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

朱宽 徐冰

总监(总监代表): 朱宽

记录人: 徐冰