

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 11-23

日期: 2017 年 4 月 3 日

星期: 星期一

工程名称: 山东临沂华东有色冶金8.2兆瓦光伏发电项目

现场监理人员对场各分项工程进行了巡视检查,发现A区个别由屋顶到地面垂直桥架,上下不垂直,已口头通知施工单位,现场施工单位已整改到位。

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

承包单位

施工内容及进度

1. B区汇流箱4m²接地安装
2. A区垂直桥架整改
3. A4、A2号楼屋面主接地网安装
4. 地梁抱箍扩眼安装

本日现场监理人员

牛亮 孙明政

记录人: 孙明政

总监(总监代表): 牛亮

江苏省建设厅监制

日期: _____
星期: _____
工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

承包单

施 工 情 况

其 它 事 项

本日现场
记录人: _____