

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 4 日

天气: 阴. 小雨

星期: 星期二

气温: 12~18

工程名称: 山东临沂华东有色金属城8.2兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区各分项工程进行巡视检查。现场发现场区内电缆井盖未盖, 电缆井四周未采取安全防护措施。已口头通知施工单位立即落实到位, 现场施工单位已落实到位。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. A区安装垂直桥架.
2. B区安装垂直桥架
3. A区安装不锈钢块
4. 盥洗室琉璃 4m²贴瓷砖.
5. A区11号楼彩钢屋面采光板外穿管安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

朱亮. 徐明政.

记录人: 徐明政

总监 (总监代表): 朱亮