

监 理 日 记 ()

 天气: 多云
 气温: 8-21

日期: 2017 年 4 月 7 日

星期: 五

工程名称: 山东临沂华东有色金属矿 8.2MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

现场监理人员对场区内各分项进行了巡视、检查, 在检查过程中发现个别接地扁铁未与屋面光伏支架可靠连接, 现已口头通知施工单位整改, 经检查已整改到位。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 所有直流电缆敷设完毕。
2. A6 汇流箱、接线盒安装。
3. A12、A14 不锈钢块安装。
4. A11 接地网安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

李宽、张明

记录人:

张明

总监 (总监代表):

李宽