

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 4 月 10 日

星期: 一

工程名称: 山东临沂华东有色金属工业8.2兆瓦光伏发电项目

天气: 阴
气温: 7° - 17°

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区内各分项进行了巡视、检查, 在检查过程中发现有个别预制块螺栓紧固不到位, 现已口头通知施工单位整改, 经检查已整改完成。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 场区内接地安装。
2. 屋面汇流铜排安装。
3. 场区内垂直桥架安装。
4. A5、A7号楼内预制块就位固定安装。
5. 1、4、5号逆变器直流电缆整理安装。
6. A区屋面桥架盖板安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

牛宽 徐国政

总监 (总监代表): 牛宽

记录人: 徐国政

江苏省建设厅监制