

监 理 日 记 ()

天气: 小雨
气温: 12°~23°

日期: 2017 年 4 月 13 日

星期: 四

工程名称: 山东临沂华东有色金属城8.2兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

施工现场管理人员对场区各分项工程进行了巡视、检查。在检查过程中发现个别组件引线缆管绑扎不规范, 现已口头通知施工单位整改, 经检查已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山东和盛公司

1. A区逆变器高压电缆敷设安装。
2. A区通渠及光纤电缆敷设安装。
3. 开关站拆除。

其
它
事
项

本日现场监理人员

牛宽、徐明

记录人:

徐明

总监 (总监代表):

牛宽