

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年4月16日

星期: 天

天气: 阴

气温: 14°~25°

工程名称: 山东临沂华东有色金属城8.2兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区内各分项工程进行了巡视、检查, 在检查过程中发现个别接地扁铁焊接不规范, 搭接长度不够, 口头通知施工单位整改, 经检查现场已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山东和盛公司

1. 厂区内各分项工程自检消缺。

其
它
事
项

本日现场监理人员

牛宽 徐晓

总监 (总监代表):

牛宽

记录人: 徐晓

江苏省建设厅监制