

监 理 日 记 ()

天气: 多云
气温: 16°~26°

日期: 2017 年 4 月 17 日

星期: 一

工程名称: 山东临沂华东有色金属城82兆瓦光伏电站

现场监理人员对场区内各分项工程进行了巡视检查, 在检查过程中发现个别汇流箱箱门与箱体未锁紧; 配口头通知施工单位整改, 经检查现场已整改完毕。

承包单位	施工内容及进度
施工情况	1. 厂区内各分项工程自检合格。

其它事项

本日现场监理人员: 李宽 张明

记录人: 张明

总监 (总监代表): 李宽