

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年4月18日

星期: 二

天气: 多云

工程名称: 山东临沂华东有色金矿8.2兆瓦光伏发电项目 气温: 12°~26°

监 理 工 作 情 况

现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视、检查,在检查过程中发现开关屏柜防水,成品保护措施不到位,口头通知施工单位整改.经检查现场已加强了防水及成品保护措施.
对屏柜.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山
东
和
盛
公
司

1. 厂区内各分项工程自检确实.

其 它 事 项

本日现场监理人员

李宽. 张明

记录人: 张明

总监 (总监代表): 李宽

江苏省建设厅监制