

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 11°~21°

工程名称: 山东临沂华东有色金属城820KV光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对厂区内各分项工程进行了巡视-检查。在检查过程中发现: 箱变接地与设备连接不规范, 接地扁铁未刷黄绿漆, 接地标识, 现口头通知施工单位整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山东和盛公司

场区内各分项工程自检合格。

其
它
事
项

本日现场监理人员

牛宽 孙明

总监 (总监代表): 牛宽

记录人:

孙明

江苏省建设厅监制