

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 12°~24°

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 天

工程名称: 山东临沂华东有色金属城8.24光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区内各分项工程进行了巡视、检查,在检查过程中发现,场区内^{个别}电缆井内高压电缆外露,整理不到位。现口头通知施工单位整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山
东
和
盛
公
司

1. 开关站基础开挖。
2. 场区内各分项工程自控缺失。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 张徐平

总监(总监代表): 张