

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 24 日

星期: _____

天气: 晴
气温: 13~25℃

工程名称: 山东临沂华东有色金属8.2兆瓦光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况

现场监理人员对开关站基础钢筋绑扎、底板混凝土浇筑进行了巡视验收,旁站监理。砼采用商品砼,砼强度为C30,见证施工单位留置C30砼试块一组。在砼浇筑过程中,我方监理发现未振捣,口头通知施工单位立即整改,对浇筑的砼进行振捣密实。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

山东和盛公司

1. 开关站基础钢筋绑扎、底板砼浇筑。
2. 场区内各分项、分部工程自检合格。

其 它 事 项

本日现场监理人员

李宽、徐明

总监(总监代表): 李宽

记录人: 徐明