

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 26日

星期: 三

天气: 晴

气温: 14~26℃

工程名称: 山东临沂华东有色金属冶炼及光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场监理人员对开关站基础模板支护、预埋件埋设进行巡视检查及抽检。发现基础剪力墙模板支护不牢固。口头通知施工单位立即整改。整改已按要求整改闭环。 现场监理人员对场区各分项、分部工程自检、消缺进行了巡视检查。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 开关站基础模板支护。 2. 场区内各分项、分部工程自检、消缺。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱国 徐国敏	
记录人: 朱国		总监(总监代表): 朱国	