

监 理 日 记()

日期: 2017年4月27日

星期: 四

工程名称: 山东临沂8.2兆瓦光伏发电项目.

天气:

晴

气温:

14~27℃

 监
理
工
作
情
况

1. 现场监理人员对开关站基础砼的浇筑进行了全程旁站. 砼采用商品砼, 砼强度为C30. 振捣采用机械振捣. 见证施工单位留置C30砼试块一组. 在浇筑过程中发现个别预埋铁件轴线位移, 水平偏差过大. 口头通知施工单位立即整改. 复查已按要求整改完毕.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 开关站基础砼浇筑.
2. 场区各分项工程自检、消缺.

 其
它
事
项

本日现场监理人员

朱宽、徐国政.

记录人:

朱宽

总监 (总监代表):

朱宽