

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 5 日

天气: 雾霾

星期: 四

气温: _____

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、开展安全质量检查活动; 2、旁站箱逆变 4#5#6#地基浇筑; 3、屋顶部分未连接组件 MC4 接头未做防水保护, 要求做防水保护; 4、督促施工队做好防滑措施;					
施 工 情 况	施工 单 位	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th><th style="text-align: center;">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">河北省电力建设第一工程公司</td><td style="padding: 5px;"> 1、组件安装施工人员 20 人安装 0.476mwp (1700 块), 累计安装 2.825mwp (8388 块), 夹具安装 800 个, 累计安装 51550 个。 2、组件散料施工人员 16 人, 散料 1950 块, 支架散料施工人员 8 人, 夹具安装施工人员 6 人。 3、箱逆变地基 4#5#6#浇筑完成, 施工人员 5 人; </td></tr> </tbody> </table>		施工内容及进度	河北省电力建设第一工程公司	1、组件安装施工人员 20 人安装 0.476mwp (1700 块), 累计安装 2.825mwp (8388 块), 夹具安装 800 个, 累计安装 51550 个。 2、组件散料施工人员 16 人, 散料 1950 块, 支架散料施工人员 8 人, 夹具安装施工人员 6 人。 3、箱逆变地基 4#5#6#浇筑完成, 施工人员 5 人;
	施工内容及进度					
河北省电力建设第一工程公司	1、组件安装施工人员 20 人安装 0.476mwp (1700 块), 累计安装 2.825mwp (8388 块), 夹具安装 800 个, 累计安装 51550 个。 2、组件散料施工人员 16 人, 散料 1950 块, 支架散料施工人员 8 人, 夹具安装施工人员 6 人。 3、箱逆变地基 4#5#6#浇筑完成, 施工人员 5 人;					
其 它 事 项						
本日现场监理人员		赵常鹏				
记录人: 赵常鹏		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):				