

监 理 日 志

日期：2016 年 12 月 27 日

星期：星期二

工程名称：乐业光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

天气：晴

气温：2~4℃

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面 MC4 接线； 2、监督施工方箱逆变内部接线； 3、检查施工方更换接地扁钢； 4、甲方总部来领导审查施工进度； 5、参与甲方单位项目经理组织的并网前进度会议； 6、统计现场工作量，剩余工作汇报于业主方；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	1、七号屋面所有接线完成； 2、七号厂房箱逆变接线完成； 3、箱逆变电缆铺设接近完成； 4、开关舱内调试、地板铺设完成；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		巢云，栗磊
记录人：巢云		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：