

监 理 日 志

日期：2017年 01月 06日

天气：雨夹雪

星期：星期五

气温：0~4c

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站电缆接头制作，并拍照存档 2、检查屋面桥架卡扣安装牢固性，牢固性符合规定 3、监督十号箱逆变接线并挂电缆标牌； 4、指导箱逆变防雷网接地； 5、预制仓、逆变器内抄表发电量并汇报业主	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀 电电力 工程设 计咨询 有限公 司	1、七号屋面桥架卡扣接近完成 2、十号箱逆变接线完成 3、十号、六号电缆接头完成 4、七号箱逆变表面抹灰完成 5、七号箱逆变环网接地
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊 韩文庆
记录人：栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：