

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 14 日

天气：晴

星期：星期六

气温：-6~4℃

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对箱变、逆变接地圆钢敷设巡视检查，现场采用 10#镀锌圆钢，符合设计要求； 2、现场巡视检查屋面及光伏区监控系统安装、光缆敷设，现场光缆均穿镀锌钢管，钢管沿厂房固定安装牢固； 3、督促施工对业主质检部检查问题消缺。 4、下发监理通知单 HBWX-XZY-TZ-005，关于现场存在质量问题整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	1、屋面及光伏区监控系统安装、光缆敷设； 2、箱变、逆变接地环网人工开槽，接地圆钢敷设； 3、屋面走廊玻璃钢格栅铺设。 4、对业主质检部检查问题消缺。
其 它 事 项	预制仓、逆变器内抄表发电量并汇报业主	
本日现场监理人员		韩文庆
记录人：韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：