

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 19 日

天气：多云

星期：星期日

气温：5~16℃

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查 5#屋面护栏地面加工焊接质量，焊缝无夹渣、气泡、咬边现象，焊缝大小大于角钢厚度满足规范要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	5#屋面护栏地面加工焊接。	
其 它 事 项	关于施工进度及春节后人员进场问题，形成监理通知单 HBWX-XZY-TZ-007。下发施工单位。		
本 日 现 场 监 理 人 员	韩文庆		
记录人：韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	