

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 02 日

天气：晴

星期：星期四

气温：1~14℃

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，发现施工用手持式气割，氧气与燃气间距不足 5m 存在安全隐患，现场要求施工人员停止气割，待调整好施工安全距离后方可继续施工。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	10#楼梯地面下料准备组装。	
其 它 事 项	整理工程相关监理资料。		
本 日 现 场 监 理 人 员	韩文庆		
记录人：韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	